

## Требования пожарной безопасности при проведении гастролей

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Новая пера» имени Е.В. Колобова» (ГБУК МТ «Новая Опера» им. Е.В. Колобова) (далее – Театр) предлагает Арендатору выполнять требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества:

1. Арендатор обязуется эксплуатировать помещения, инженерные коммуникации, спецоборудование в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении, правил противопожарного режима в Российской Федерации", Правилами пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.
2. Арендатор обязуется обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности и иных законных требований отдела ГО и ЧС Театра.
3. Арендатор обязуется предоставлять беспрепятственный доступ работникам отдела ГО и ЧС театра для осмотра сцены Театра при подготовке и проведении Мероприятия.
4. Арендатор обязуется согласовывать с Театром все действия, связанные со снижением уровня пожарной безопасности в помещениях и здания Арендодателя.
5. При подготовке и проведении Мероприятия, проектировании эскизов оформления и планов расстановки оборудования, Арендатор должен учитывать следующее:
  - запрещается размещать какие-либо конструкции, оформление и оборудование в зрительском фойе Театра, зоне зрительских буфетов, на лестницах, ведущих в зрительный зал;
  - предусмотреть свободный круговой проход шириной не менее одного метра вокруг планшета сцены, а также свободные проходы к эвакуационным выходам. Во время затемненных сцен освещение прохода должно осуществляться световой электродорогой. Все двери и выходы со сцены должны быть свободными и содержаться в состоянии постоянной готовности для их использования;
  - проходы к эвакуационным выходам, подступы к средствам извещения о пожаре и пожаротушения должны быть всегда свободными, при этом ширина прохода должна составлять не менее 1,2 метра;
  - расстояние между сгораемыми стендами, драпировками, экспонатами и светильниками с электролампами накаливания должно быть не менее 0,5 метра;
  - расстояние от линзового прожектора до сгораемых декораций должно быть не менее 0,5 метра;
  - конструкции, декорации, сценическое оформление (подиум, подвесные мостики, материалы для акустической отделки стен и потолков зрительного зала, а также драпировки и т.п.) должны быть установлены с соблюдением проходов для эвакуации людей, при этом ширина прохода для эвакуации людей должна составлять не менее 1,2 метра;
  - электропроводка и кабели, идущие от оборудования к месту их включения в электросеть, должны быть расположены так, чтобы они не подвергались механическим повреждениям. Места пересечения электрических проводов с проходами должны закрываться переходными мостиками (капами). Все электрические провода должны быть закреплены между собой скобами или другими креплениями;
  - ковровые покрытия должны быть жестко прикреплены к полу.
6. При проведении Мероприятия категорически запрещено:
  - применение в прожекторах и софитах горючего целлофана и других сгораемых светофильтров взамен стекол;
  - курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, бенгальские огни и т. п.), дуговых прожекторов, а также производство выстрелов, фейерверков и огневых эффектов.

7. При проведении Мероприятия с использованием дизель — генераторов, используемые Арендатором дизель-генераторы должны быть обеспечены исправными и готовыми к использованию огнетушителями объемом не менее 3-х литров, в количестве не менее 2-х штук на один генератор.
8. Ответственный представитель от Арендатора не позднее, чем за два часа до начала Мероприятия обязан устранить все выявленные нарушения и замечания по пожарной безопасности.
9. Заказчик обязан предоставить Театру следующую документацию, составленную на русском языке и утвержденную руководителем Арендатора :
  - 9.1 При ввозе в Театр электрооборудования в том числе световых и звуковых приборов:
    - список с перечнем электрооборудования организации, уровень напряжения, количество необходимой электрической мощности для подключения данного электрооборудования;
    - письмо с указанием фамилий имен отчеств работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках с подтверждением группы по электробезопасности этих работников;
    - на всю кабельную продукцию иметь действующие протоколы измерения сопротивления изоляции, свидетельство о регистрации электролаборатории, производившей измерения;
  - 9.2 По пожарной безопасности:
    - приказ руководителя учреждения (организации) о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности при проведении Мероприятий с указанием контактного номера телефона;
    - журнал учёта или список лиц с росписью, прошедших инструктаж по пожарной безопасности для проведения Мероприятий, заверенный печатью учреждения (организации) или копии (сканы) удостоверений работников, прошедших обучение в специализированной организации;
    - временную инструкцию по пожарной безопасности для проведения Мероприятий, утвержденную руководителем учреждения (организации);
    - акт огнезащитной обработки на все мягкие и жесткие декорации и элементы оформления, с результатами их проверки на огнестойкость. На материалы, которые по своей структуре не подвергаются пропитке огнезащитным составом (пластик, синтетические материалы и т.п.) необходимо представить сертификат с указанием пожароопасности, токсичности и дымообразующей способности используемого материала;
    - акт местной постоянно действующей комиссии по приёмке декорационного оформления спектакля, концерта.
10. Указанные документы (копии) предоставляются за 7 дней до начала мероприятия на электронную почту: [gochs.pb@novaopera.ru](mailto:gochs.pb@novaopera.ru). Оригиналы документов представляются по прибытии в Театр.
11. В случае невыполнения требований пожарной безопасности Театр вправе запретить проведение Мероприятия до их устранения.